

Hej,

Här kommer Fortums kommentarer på "Konsultation ändring av metod för FCR"

Införande av maximal budvolym som kan vara odelbar

Kommentar

Vi ser inga operationella hinder att dela upp FCR volymer större än 25 MW. Vi ser dock eventuellt risker med att priset på FCR marknaden kan öka.

Vi har vissa tillgångar med en installerad FCR D upp-kapacitet på över 25 MW. Vid budgivning med delbara volymer finns det fall där våra priser kommer att öka jämfört med budgivning med odelbara volymer. Detta beror på att delbarhet skapar osäkerhet om den potentiella totala inkomsten från en specifik affär, vilket kräver att vi höjer priserna för att ta hänsyn till risken att bara sälja en del av den erbjudna volymen.

För att förtydliga resonemanget; att leverera en viss produkt kan innebära ett operationellt åtagande med en inneboende kostnad som är oberoende av den totala producerade volymen. När denna kostnad fördelas på en större såld volym sjunker priset per MW. Men om bara en del av den erbjudna volymen säljs måste samma kostnad fördelas på färre MW, vilket ger ett högre pris per MW.

Förtydligande kring återköp som sker efter upphandling 2

Kommentar:

Vi ser positivt på ett förtydligande kring återköp som sker efter upphandling 2.

Införande av en tidsbegränsning inför leveranstimmens start då inte återköp längre kan genomföras

Kommentar:

Längden på tidsbegränsningen är avgörande, där desto kortare period är att föredra, eftersom det skapar ett tidsfönster där en aktör inte kan påverka FCR åtagandet till följd av oförutsedda förändringar gällande produktion tex haveri.

Korrigerig av beskrivning av principen för kapacitetsupphandling

Kommentar:

Vi ser positivt på denna korrigerig.

Best Regards

Stefan Bergsten

Mgr. Asset Optimisation Sweden

CCM Portfolio Management and Markets

stefan.bergsten@fortum.com

+46 761 06 17 16

Fortum Sverige AB

Rättarvägen 3, S-169 68 Solna, Sweden

www.fortum.com

